



# Certificado de Tipo

## Type Certificate



**Sistema N°2 ISO/IEC 17067**  
System N°2 ISO/IEC 17067

**Referencia de Certificado:**  
Certificate reference:

LCSH-2098

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del certificado:</b><br>Certificate holder:   | ENERSYS ARGENTINA SA                                        |
| <b>Dirección:</b><br>Address:                            | Tucumán 1, piso 4°, CABA, Argentina                         |
| <b>C.U.I.T.</b>                                          | 30-70094835-4                                               |
| <b>Fábrica:</b><br>Factory:                              | Guangzhou Panyu Trio Microtonic Co. Ltd                     |
| <b>Dirección:</b><br>Address:                            | Shiji Industrial State, Dongyong, Nansha, Guandong, China   |
| <b>Producto:</b><br>Product:                             | Cargador Monofásico Para Batería                            |
| <b>Norma(s):</b><br>Standard(s):                         | IEC 60335-1: 2020 (Ed. 6.0), IEC 60335-2-29: 2019 (Ed. 5.1) |
| <b>Laboratorio interviniente:</b><br>Testing laboratory: | LENOR S.R.L.                                                |
| <b>Informe de ensayos N°:</b><br>Test report N°          | URU-09-24-2913 & URU-06-25-8425                             |
| <b>Información adicional:</b><br>Additional information: | ---                                                         |

**El detalle de productos dentro del alcance de la certificación se encuentra en el Anexo de este certificado**  
*The detail of products within the scope of this certificate can be found in the Annex of this certificate*

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación emite este certificado de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01 y según la Resolución SIC N°16/2025 y sus modificatorias. El Titular está sujeto a los requisitos establecidos en el Acuerdo de Certificación AC-01 y al Procedimiento General de Certificación PCG-02 y los procedimientos específicos aplicables. Este certificado es válido con posterioridad a la “fecha de próxima vigilancia” solo si se acompaña de la correspondiente Constancia.

Este documento es válido únicamente en su formato digital con la firma digital válida. La autenticidad y la integridad de la información contenida en este documento pueden verificarse mediante la validación de su firma digital. Cualquier copia impresa o imagen de este documento puede haber sido alterada y no garantiza su autenticidad.

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación issued this certificate according to the requirements established in PCE-01 and Resolution SIC N°16/2025 and its modifications. Certificate holder is subjected to the requirements established in the Certification Agreement AC-01 and the General Certification Procedure PCG-02 and the specific applicable procedures. This certificate is valid after the “date of next surveillance” only the relevant surveillance document is provided.

This document is valid only in its digital format with a valid digital signature. The authenticity and integrity of the information contained in this document can be verified through the validation of its digital signature. Any printed copy or image of this document may have been altered and does not guarantee its authenticity.

**Fecha de emisión:**  
Date of issuance:

06/01/2026

**Fecha de próxima vigilancia:**  
Date of next surveillance:

19/06/2027

Firma por LENOR S.R.L.  
Organismo de Certificación



Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 033

**Lenor S.R.L. – Organismo de certificación**

Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina / email:

[info@lenorcet.com](mailto:info@lenorcet.com)

PCE-34 F2 R02

1 de 2



# Certificado de Tipo

## Type Certificate



**Sistema N°2 ISO/IEC 17067**  
System N°2 ISO/IEC 17067

**Referencia de Certificado:**  
Certificate reference:

LCSH-2098

**Anexo al Certificado:**  
Annex of Certificate:

LCSH-2098

| <b>Modelo</b><br><b>Model</b> | <b>Marca</b><br><b>Brandname</b> | <b>Características técnicas</b><br><b>Main ratings</b>                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPAQ<br>128PM1MEI1B12AR      | Enersys                          | TC1 IMP modular 12V 1Kw (P máx: 530W) - Monofasico<br>200V-260V / 2,8 - 2,1A / 50-60 Hz / Clase I      |
| IMPAQ<br>128PM1MEI1B24AR      | Enersys                          | TC1 IMP modular 24V 1Kw (P máx: 1085W) - Monofasico<br>200V-260V / 5,5 - 4,3A / 50-60 Hz / Clase I     |
| IMPAQ<br>128PM1MEI1B48AR      | Enersys                          | TC1 IMP modular 36/48V 1Kw (P máx: 1175W) - Monofasico<br>200V-260V / 5,9 - 4,5A / 50-60 Hz / Clase I  |
| IMPAQ<br>128PM3MEI2B24AR      | Enersys                          | TC1 IMP modular 24V 2Kw (P máx: 2165W) - Monofasico<br>200V-260V / 11,0 - 8,5A / 50-60 Hz / Clase I    |
| IMPAQ<br>128PM3MEI2B48AR      | Enersys                          | TC1 IMP modular 36/48V 2Kw (P máx: 2350W) - Monofasico<br>200V-260V / 11,7 - 9,0A / 50-60 Hz / Clase I |
| NEXSYS +<br>128NM3MIQ1B12AR   | Enersys                          | TC1 NS+modular 12V 1KW (P máx: 530W) - Monofasico<br>200V-260V / 2,8 - 2,1A / 50-60 Hz / Clase I       |
| NEXSYS +<br>128NM3MIQ1B24AR   | Enersys                          | TC1 NS+modular 24V 1KW (P máx: 1085W) - Monofasico<br>200V-260V / 5,5 - 4,3A / 50-60 Hz / Clase I      |
| NEXSYS +<br>128NM3MIQ1B48AR   | Enersys                          | TC1 NS+modular 36/48V 1KW (P máx: 1175W) - Monofasico<br>200V-260V / 5,9 - 4,5A / 50-60 Hz / Clase I   |
| NEXSYS +<br>128NM3MIQ2B24AR   | Enersys                          | TC1 NS+modular 24V 2KW (P máx: 2165W) - Monofasico<br>200V-260V / 11,0 - 8,5A / 50-60 Hz / Clase I     |
| NEXSYS +<br>128NM3MIQ2B48AR   | Enersys                          | TC1 NS+modular 36/48V 2KW (P máx: 2350W) - Monofasico<br>200V-260V / 11,7 - 9,0A / 50-60 Hz / Clase I  |