

Инструкция за експлоатация Fiamm Motive Power Water Less®/Water Less® 20

BULGARIAN**Тягови батерии с панцерни положителни площи тип PzM/PzB (болтова връзка)****Технически характеристики**

1. Номинален капацитет C_5 :
2. Номинално напрежение:
3. Ток на разрядът:
4. Номинална плътност на електролита*
 Тип PzM/PzMB:
5. Номинална температура:
6. Номинално ниво на електролита:

Вижте табелката
2 V x броя на елементите
 $C_5/5h$
1,29 kg/l
30°C
до маркировката «max»

* достига се в рамките на първите 10 цикъла



- Четете внимателно инструкцията за работа и я оставяйте близо до батериите.
- С батериите трябва да работи квалифициран персонал!
- При работа с батериите носете защитни очила и облекло. Спазвайте правилата за безопасност на труда, както и EN 62485-3 и EN 50110-1.
- Пушенето забранено!
 Не се допуска използването на открит пламък, живи въглини или искри, поради опасност от взрив.
- При попадане на пръски от киселина върху кожата или очите, измийте с вода. При злополучка, потърсете лекарска помощ незабавно!
- Дрехи, замърсени с киселина трябва да се измият с вода.









• Опасност от взрив и пожар, избягвайте късите съединения!
Внимание: по металните части на батериите винаги тече ток. Не слагайте върху батериите метални инструменти или други метални предмети!!



• Електролитът е силно корозионен.



• Батериите и елементите са тежки.
Монтирайте стабилно батериите!
• Използвайте само подходящо товаро разтоварно оборудване, напр. повдигащо оборудване съгласно VDI 3616.



• Опасно напрежение!



• Помните за рисковете, свързани с батериите.

Неспазването на инструкцията за работа, ремонт с неоригинални части или използването на добавки за електролита правят гаранцията невалидна.

1. Пускане в експлоатация на залети с електролит батерии

За пускане в експлоатация на сухозаредени батерии без електролит вижте специалната инструкция! Батериите трябва да се провери, за да сте сигури, че няма механични повреди. Кабелите на зарядното устройство трябва да са свързани, за да има добър контакт, като спазвате поляритета. В противен случай, има опасност от повреда на батериите, транспортното средство или зарядното устройство. Моментът на залягане на болтовете на кабелите при смяна на съединителя е:

M10 съединител perfect

25 ± 2 Nm

Ако интервалът между датата на доставка (вижте датата на производство на табелката) и пускането в експлоатация е по-дълъг 8 месеца или сензорът за ниво на електролита показва ниско ниво (вижте т.3.1.1 в таблицата), нивото трябва да се провери. Ако батерията има система за доливане с единичен отвор(опция), за демонтирането на вентилите BFS трябва да се използва подходящ инструмент. В противен случай поплавъците на вентилите могат да бъдат повредени, което да доведе до преливане на електролита. Ако нивото на електролита е под горния ръб на сепаратора първо трябва да се допълни до тази височина с дестилирана вода (IEC 62877-1 : 2016). След това заредете батерията съгласно т.2.2.

Доливайте само дестилирана вода, за да коригирате нивото на електролита до посочената маркировка. Батериите Fiamm Motive Power Water Less® / Water Less® 20 са оборудвани с индикатор за нивото на електролита.

2. Работа на батерията

Стандартът, който се прилага за използването на тягови батерии в индустриални електроткари, е EN 62485-3 "Тягови батерии за индустриални електроткари".

2.1 Разряд

Вентилационните отвори не трябва да са блокирани или затворени. Електрически съединения (напр. щепсел) се осъществяват или прекръват само на отворена верига. Не разреждайте батериите повече от 80% от обявения капацитет (дълбок разряд) - спазването на това условие означава дълъг живот на батерията. Това съответства на плътност на електролит от 1,14 kg/l при 30°C в края на разряда. Разредените батерии трябва да се заредят незабавно и не трябва да се оставят в разредено състояние. Това важи и за частично разредени батерии.

2.2 Заряд

Използвайте само прав ток за зареждане. Разрешено е използването на всички процедури по зарядя, отговарящи на EN 41773-1 и EN 41774. Съвржете батериите със зарядно устройство, съответстващо на характеристиките на батериите, за да избегнете претоварване на електрическите кабели и контакти, газоотделение над лимита и теч на електролит от елементите. О време на етапа с по-високо газоотделение не трябва да се надвишават граничите на зарядния ток, дадени в EN 62485-3. Ако зарядното устройство не е закупено заедно с батерията, се препоръчва неговата пригодност да бъде проверена от отдел „Сервиз“ на производителя. Трябва да е осигурена подходяща вентилация за газовете, отделни по време на заряд. Вратите, капациите на батерите/на батерийното отделение на електроткара трябва да са вдигнати или махнати. По време на заряд батериите трябва да бъде изведана от електроткара, ако не може да се осигури вентилация в батерийното отделение. Вентилацията трябва да отговаря на EN 62485-3. Вентилите трябва да са на елементите и да бъдат затворени. При изключено зарядно устройство, свържете батериите, като проверите дали поляритетът е спазен (положителен с положителен, отрицателен с отрицателен).

Включете зарядното устройство. По време на заряд температурата на електролита се повишава с около 10°C, т.e. зарядът трябва да започне при температура на електролита под 45°C. Температурата на електролита в батерите трябва да е поне +10°C преди началото на заряд, в противен случай не може да бъде достигнат пълен заряд. Зарядът е приключил, ако в продължение на 2 часа не настъпват промени в плътността на електролита и напрежението (т.e. те остават постоянни в продължение на 2 часа).

2.3 Изравнителен заряд

Целта на изравнителните заряди е съхраняване живота на батерията и поддържане на капацитета ѝ. Те са необходими след дълги разряди, многократни непълни презаряди и заряди по IU крива. Изравнителен заряд се прави след нормалния заряд. Токът на заряд не трябва да надвишава 5 A/100 Ah номинален капацитет (края на заряда – вижте точка 2.2). Следете температурата!

2.4 Температура

Номиналната температура на електролита е 30°C. При по-висока температура от номинална, се съкращава животът на батерията, а при по-ниска се намалява наличният капацитет. 55°C е горната температурна граница и е абсолютно неприемлива като работна температура.

2.5 Електролит

Номиналната плътност на електролита е при температура 30°C и ниво тах в напълно зареден елемент. Плътността на електролита намалява при високи температури, а при ниски температури се повишава. Температурна корекция е с коефициент 0,0007 kg/l за всеки градус, например плътност на електролита 1,28 kg/l при 45°C съответства на 1,29 kg/l при 30°C. Допустимото съдържание на примеси в електролита трябва да отговаря на изискванията на IEC 62877-2 : 2016.

3. Поддръжка и обслужване

3.1 Всеки ден

Зареждайте батерията след всеки разяд.

Fiamm Motive Power Water Less®/Water Less® 20: към края на заряда проверете сензора за нивото на електролита (вижте таблица 3.1.) и, ако е необходимо, долейте дестилирана вода (съгласно EN 43530-4) до посоченото ниво.

НЕ ДОЛИВАЙТЕ ВОДА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 10 ЦИКЪЛА.

3.1.1 Сензори за нивото на електролита

Светлинният индикаторът за нивото на електролита трябва да се следи ежедневно.

A

BLINKY – ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА ЕЛЕКТРОЛИТА	
ТИП	2 – 3 положителни плочи PzM
бял корпус	Зелена светлина = нивото на електролита е OK Нама индикация = трябва да се долее вода
Син корпус	Мигаща зелена светлина = нивото на електролита е OK Мигаща зелена/червена светлина = обратно броене на лимита на предпазния цикъл Мигаща червена светлина = трябва да се долее вода

B

Wi-IQ®- индикатор за нивото на електролита	
ТИП	4 или повече положителни плочи
	светлинният индикатор (LED) мига = нивото на електролита е OK светлинният индикатор свети без да мига = нивото на електролита е ниско - необходимо е доливане

Не доливайте елементите, дори когато LED индикатора на датчика за нивото на електролита мига в червено по време на първите 10 цикъла.

Нивото на електролита трябва да се проверява след като сензорът е засякъл ниско ниво или след интервала за доливане на вода. Проверете нивото на електролита (като отворите вентила или проверите разположението на поплавъка на акваматик-вентил). Тъй като данните от екрана се отнасят за един избран контролен елемент, прочетете и инструкциите в точка 3.3. „Всеки месец“.

3.2 Всяка седмица

Визуална проверка на всички компоненти и детайли на батерията след заряд за наличието на замърсявания и механични повреди, обрнете особено внимание на зарядните щепели и кабели на батерията. Направете изравнителен заряд по IU крива с помощта на специално устройство (вижте т. 2.3; вижте точка 7. Интервал за доливане на вода).

3.3 Всеки месец

В края на заряда измерете и запишете напрежението на всички елементи или блокови батерии при включено зарядно устройство. След приключване на заряда се измерват и записват плътността и температурата на електролита, както и нивото на пълнение (ако се използват такива сензори) на всички елементи. Ако бъдат открити значителни различия в сравнение с предишни замервания или разлики между елементите/блоковите батерии, трябва да изисквате допълнителна проверка и обслужване от сервизния отдел. Тези замервания трябва да се проведат след пълен заряд и минимум двучасов престой.

Измерете и запишете:

- общото напрежение
- напрежение/елемент
- ако замерванията са неравномерни, проверете и плътността на електролита във всеки елемент (вижте точка 7. Интервал за доливане на вода).

3.4 Всеки три месеца

(вижте точка 7. Интервал за доливане на вода).

3.5 Всяка година

Съгласно изискванията на EN 1175-1 поне веднъж годишно трябва да се измерва изолационното съпротивление на електрокара и батерията от квалифициран електротехник. Изпитванията за съпротивление се извършват съгласно EN 1987-1. Измереното по този начин съпротивление на батерията не трябва да е по-малко от 50 Ω / V номинално напрежение съгласно EN 62485-3. За батерии с номинално напрежение до 20 V, минималната стойност е 1000Ω. Поддръжката на всяко римесечие включва измерването на относителната плътност на електролита в края на заряда.

При батерийте със система за размесване на електролита трябва да се проверява и филърът на помпата по време на годишния профилактичен ремонт и, ако е необходимо, да се почисти и смени. По-ранна смяна на филърта може да се наложи, ако по неясни причини (норма течове по тръбите), свети сигнализантна лампа за дефект на системата за размесване на електролит на зарядното устройство или на батерията(на въздушната помпа с прав ток или дистанционен сигнал). По време на годишния профилактичен ремонт, проверете работата на въздушната помпа.

4. Обслужване на батерията

Батерията трябва да се поддържа чиста и суха, за да се

избегне създаването на условия за протичане на ток. Почистването трябва да се извърши съгласно правилника ZVEI „Почистване на тглови батерии за превозни средства“. Всички попаднали в сандъка на батериите трябва да се отстрани по съответния начин. Повреди по изолацията на сандъка трябва да се отстранят след почистване, за да се сигури, че характеристиките на изолацията отговарят на EN 62485-3 и да избегнете корозия на сандъка. Ако се налага да се демонтират елементи, ви препоръчваме да се съвржете за целта с нашия сервизен отдел. Никога не използвайте минерална смазка за батериите, уплътнението на полюсния извод е несъвместимо с този вид смазка и може да бъде непоправимо повредено. Ако е необходимо, използвайте силиконова смазка с TPFE.

5. Условия на съхранение

Ако батерийте трябва да бъдат извадени от експлоатация за продължителен период от време, те трябва да се съхраняват

напълно заредени в сухо помещение при температура над нулата. За да сте сигурни, че батерията е винаги готова за употреба, използвайте следните зарядни методи:

1. месечен изравнителен заряд съгласно т.2.3 или
2. подзаряд със зарядно напрежение 2,27 V x броя на елементите.

При определяне живота на батерията, трябва да се има предвид и времето на съхранение.

6. Повреди

В случай на повреди на батерията или зарядното устройство независимо съвржете с нашия сервизен отдел. Измерванията по т.3.3 ще улеснят откриването на повредата и отстраняването ѝ.

Договор за сервисно обслужване, сключен с нас, ще улесни откриването на повредите и навременното им отстраняване.

7. Интервал за доливане на вода

Вариант Water Less®			Интервали за доливане на вода	
Батерия тип	Зарядно у-во	Кофициент на заряд	Работа на 1 смяна	Работа на 3 сменни
Water Less	50 Hz	1,20	20 цикъла (4 седмици)	20 цикъла (2 седмици)
Water Less	HF	1,10	40 цикъла (8 седмици)	40 цикъла (5 седмици)
Water Less с Airmix	HF	1,07	65 цикъла (13 седмици)	65 цикъла (8 седмици)
Water Less 20	HF/50 Hz	1,04	100 цикъла (20 седмици)	100 цикъла (12 седмици)

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И ОПЦИИ

	Water Less	Water Less 20
Aqualevel	+	■
Airmix	+	■
Wi-iQ®	+	■
Blinky	■	+ ¹⁾

■ Стандартно + Опция * Не се предлага

¹⁾ Батерии с 2 и 3 положителни площи се предлагат с Blinky индикатор, а не с Wi-iQ

Aqualevel - система за доливане на вода (аксесоар по желание)

1. Приложение

Системата за доливане на вода се използва за автоматично поддържане номиналното ниво на електролита. Газовете по време на заряд се отделят през вентилите на всеки елемент.

НЕ ДОЛИВАЙТЕ ВОДА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 10 ЦИКЪЛА.

2. Начин на работа

Клапан и поплавък контролират процеса на доливане и поддържат точното ниво във всеки елемент. Клапанът позволява влизането на водата на във всеки елемент, а поплавъкът затваря клапана при достигане на точното ниво на електролита. За безаварийна работа на системата, спазвайте инструкциите по-долу:

2.1 Ръчно или автоматично съврзване

Батерията трябва да се долива малко преди края на пълния заряд, тъй като в този момент батерията е достигнала определено работно състояние, в резултат на което имаме добре смесване на електролита. Доливането се извършва, когато съединителят (7) от резервоара се съврже с бързата връзка (6) на батерията. Ръчното или автоматичното съврзване трябва да се извършват в интервали по т.7 (вижте т.7).

2.2 Време за доливане

Времето за доливане зависи това как се използва батерията и съответната ѝ температура. По принцип, доливането продължава няколко минути и варира в зависимост от типа на батерията; след това, ако се използва ръчно пълнене, подаването на вода към батерията трябва да се изключи.

2.3 Работно налягане

Системата за доливане на вода трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има налягане на водата от 0,2 до 0,6 bar (при разстояние от поне 2 метра между горния ръб на батерията и долната ръб на резервоара). Всяко отклонение от тези стойности означава, че системата няма да работи правилно.

2.4 Чистота

Водата за доливане трябва да е дестилирана/деминерализирана. Проводимостта ѝ не трябва да надвишава 30µS/cm. Резервоарът и тръбите трябва да се почистват преди работа.

2.5 Тръбна система


Тръбите/маркучите/ към всяка батерия трябва да следват електрическата ѝ схема. Това намалява риска от протичане на ток в наличието на електролитен газ и последваща експлозия (EN 62485-3). Максималният брой елементи, които могат да се съврзват последователно, е 18. Забранено е извършването на каквито и да е модификации по системата.

2.6 Работна температура

През зимата батерийте с тази система за доливане на вода трябва да се зареждат или доливат при стайна температура над 0°C.

2.7 Контрол на потока

Индикатор на потока, монтиран в тръбата за подаване на вода, контролира процеса на доливане. По време на доливането, дискът в индикатора се завърта от водният поток. Когато всички вентили са затворени, дискът спира да се върти, което е знак, че процесът на доливане е приключил.



1. Резервоар
2. Сферичен кран
3. Електромагнитен вентил
4. Сферичен кран
5. Индикатор за потока
6. Бърза връзка
7. Съединител
8. Зарядно устройство
9. Главен превключвател на зарядното устройство

Система за размесване на електролита (аксесоар по желание)

1. Приложение

Системата за размесване на електролита се основава на принципа на нагнетяване на въздух в елементите на батерията. По този начин се избива наслойването на електролита и зарядът се оптимизира. Размесването на електролита е особено полезно при работа в тежък режим, кратко време на заряд, ускорен заряд или междинен заряд (заряд при възможност).

2. Функция

Системата за размесване на електролит се състои от комплект тръби, които са монтирани в елементите. Мембрания помпа Aeromatic (монтирана на зарядното устройство или на батерията или на електрокара) нагнетява слаб въздушен поток във всеки елемент, който предизвика размесване на въздуха в кутията на елемента. Този въздушен поток е непрекъснат или импулсен в зависимост от напрежението на батерията и типа на помпата. Тръбите/маркучите/ към всяка батерия трябва да следват електрическата ѝ схема. Това намалява риска от протичане на ток в наличието на електролитен газ и последваща експлозия (EN 62485-3).

2.1 Работа с индивидуална система маркучи

Подаването на въздух става, когато системата маркучи на зарядното устройство се свърже със системата на батерията (със синия пръстен).

2.2 Работа с автоматична система маркучи

Свързването на щепсела на зарядното устройство с вграденото захранване с въздуха автоматично осигурява подаване на въздух на батерията.

2.3 Поддръжка на въздушния филтър


В зависимост от условията на работа, въздушният филтър на помпата трябва да се сменя поне всеки 6 месеца. В работни помещения със силно замърсен въздух, филтърът трябва да се проверява и сменя по-често.

2.4 техническа поддръжка и ремонт

Съблюдавайте херметичността на системата. В случай на нарушена херметичност, зарядното устройство Fiamm Motive Power ще индикира за това. Понякога в случай на теч, зарядното устройство превключва в стандартен режим (без циркулиране на електролита). Дефектиращи части и участци на въздухопроводите трябва да бъдат заменени. Само оригинални резервни части на Fiamm Motive Power следва да бъдат използвани тъй като са специално пригодени и осигуряват правилното функциониране на въздушната помпа.

Wi-iQ® (аксесоар по желание)

Електронното устройство Wi-iQ дава индикации, както е показано в долната таблица.


трицветен LED син LED
Трицветен светлинен индикатор (LED)
Зеленият светлинен индикатор мига = Хардуерът е OK Синият светлинен индикатор мига бързо = Идентификация на wireless Червеният светлинен индикатор мига = Предупреждение за повишенна температура > 55°C
Син LED
Бързо мигане = Идентификация на wireless Бавно мигане = Предупреждение за баланс на напрежението Светлинният индикатор свети постоянно = нивото на електролита е ниско - необходимо е доливане

Wi-iQ е безжично електронно устройство, което осъществява връзка с батериите и дава възможност за даунлоуд на ключова информация за батериите с цел диагностика и подобreno обслужване. Уредът е монтиран на основния кабел на батериите; контролира и записва данни за тока, напрежението, температурата и нивото на електролита (чрез външен сензор като опция). Светлинните индикатори

на Wi-iQ показват състоянието на батериите в реално време. Информацията се прехвърля на компютър чрез USB с wireless връзка.

1. Начин на работа

Wi-iQ е подходящ за всички типове батерии. Обхватът на напрежението е 12V – 120V.

Уредът записва информация от работата на батериите през целия ѝ експлоатационен срок. Той може да съхранява информация 2555 цикъла (пълната история се съхранява от PC). Информацията може да се анализира от специален софтуер: състояние на заряд, сигнали за повишенна температура и ниско ниво на електролита.

2. Яснота

Ако изберете Exception & Detailed Reports ще получите информация за състоянието на батерия и действията, които да се предприемат, ако е необходимо. Справката от Wi-iQ дава възможност за проследяване и контрол на зарядно-разрядните характеристики на батерите, с които разполагате. Уредът изготвя графики на дълбочината на разряда, цикли, заряди и др. спрямо типа батерия (типа електрокар).

3. Лесен за употреба

Включете USB модем към компютъра, свържете се с Wi-iQ и заредете на компютъра информацията от уреда. Wi-iQ Report е софтуер, който работи на Windows 7, 8, XP или Vista. За даунлоуд на информация от Wi-iQ се използва USB wireless ключ в SQL база данни.

Връщане на производителя!

Батерите с този знак трябва да се рециклират. Батерите, които не са върнати за рециклиране, трябва да се отстраняват като опасен отпадък!

При използване на тягови батерии и зарядни устройства за тях, операторът трябва да спазва валидните стандарти, закони, правилници в страната на ползване!

